

Unità Sanitaria Locale N° 2

Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
U.O.S. DISTRETTO DEL PERUGINO
Via XIV Settembre, 79 - 06100 Perugia
Tel. 075 5412431 - Fax 075 5412460

PROT. N. 238/SU/PSAL

Perugia, 25/07/2007

Oggetto: parere tecnico sanitario relativo al progetto di realizzazione di un edificio da destinare a magazzino prodotti siderurgici in zona industriale Miralduolo, civico 56, Torgiano di proprietà della società WILSIDER Srl.

Richiedente: società WILSIDER Srl

Studio di progettazione: Dott. Ing. Giovanni Paparelli.

AL COORDINATORE DELLO SPORTELLO UNICO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

In riferimento alla pratica in oggetto, sulla base della documentazione prodotta, si esprime parere favorevole relativamente agli aspetti di competenza di questo Servizio con le seguenti prescrizioni:

- predisporre un sistema di allontanamento dei fumi di scarico dei mezzi che avranno accesso alla struttura;
- realizzare sulla copertura idonei percorsi dove poter transitare e lavorare in sicurezza al fine di prevenire il rischio di caduta dall'alto durante le eventuali operazioni ordinarie e straordinarie di manutenzione dei lucernai e canali di gronda.


Il Tecnico della Prevenzione

Palleschi Daniela

IL DIRIGENTE MEDICO

Dott.ssa Patrizia Bodo

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2 - Sede Legale e Direzione Generale: 06127 PERUGIA - Via G. Guerra, 17/21
P.G.R. dell'Umbria n. 100/13.2.1995) - Tel 075.5411 - Fax 075.541.20.04 - P. IVA / C.F. 02101040547



Unità Sanitaria Locale N° 2

Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SPORTELLO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
 Via XIV Settembre 79 Perugia - tel.075/5412438 - fax 075/5412460

Prot. n 58751/2007

Perugia, 09/08/2007



Comune di Torgiano - TOR01.PG
 Prot. 0010235 del 23/08/2007 ore 12.46
 Tel. 010.010
 Documento Principale - Registro: Arrivo

COMUNE DI TORGIANO
 Area Assetto del Territorio

OGGETTO: realizzazione struttura da destinare a magazzino prodotti siderurgici in località Miralduolo. Soc Wilsider Srl

A seguito della Vs. richiesta in oggetto specificata, si rimette il parere:

- FAVOREVOLE
 FAVOREVOLE CON CONDIZIONI come da allegato
 CONTRARIO

pervenuto dai seguenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione:

U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (vedi allegato);

Si rimette per il seguito di competenza.
 Distinti saluti

Euro: 562,54

IL COORDINATORE REFERENTE
 (Marcello Monsignori)

Allegato al permesso di costruire
 n. 73 del 5/10/07

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 ASSETTO DEL TERRITORIO
 Area Assetto del Territorio
 (Firma)

